



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248002, г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, корп. 3, подъезд 3, тел./факс (4842) 500-634

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 763
о назначении административного наказания

«07» мая 2014 года

г. Калуга

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции Калужской области Макаrchук Владимир Васильевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях, возбужденного в отношении директора ООО «ЖРЭУ № 6» Мамаевой Ольги Ильиничны, зарегистрированной по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 1, кв. 24,

УСТАНОВИЛ:

В государственную жилищную инспекцию Калужской области поступило обращение гражданина Малышева И.С., проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Огарева, д. 6 по вопросу технического состояния жилого дома.

На основании данного обращения и приказа № 1296 от 17.04.2014 в период с 17.04.2014 г. по 18.04.2014 г. в отношении ООО «ЖРЭУ № 6» была проведена внеплановая выездная проверка.

В ходе проверки установлено, что управление данным домом в соответствии с договором управления № 02-06/09-09 от 30.04.2009 осуществляет ООО «ЖРЭУ № 6».

При проведении проверки наблюдается:

1. В подъезде № 2 на 9-ом этаже отсутствует освещение лифтового холла, что является нарушением п. 4.8.14., п. 5.6.2., и п. 5.6.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п/п 3 п. 20 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.;

2. Отсутствует освещение лестничного марша в подъездах № 1, 2, что является нарушением п. 4.8.14., п. 5.6. 2., и п. 5.6.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п/п 3 п. 20 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.;

3. В подъезде № 2 повреждение электрического выключателя на 9-ом этаже, что является нарушением п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п/п 3 п. 20 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.;

4. Отсутствует внутренняя оконная рама на 8 этаже подъезда № 2, что является нарушением п. 4.7.1. и п. 4.8.14., Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п/п 1 п. 13 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.

5. Отслоение окрасочного слоя и наличие надписей на стенах лестничных клеток в подъездах № 1, 2, что является нарушением п. 3.2.8. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п. 11

минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.;

6. Повреждение стены в месте расположения ливневой канализации на 9 и 8 этажах, что является нарушением п. 3.2.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п. 11 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.;

Данные нарушения зафиксированы в акте проверки эксплуатационного состояния объекта № 853 от 18 апреля 2014 года.

Согласно ч. 3 ст. 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с частью третьей статьи 39 Жилищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.

Подпунктами 1, 3 пункта А Приложения № 4 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003, установлено, что к работам, выполняемым при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов относятся работы по устранению незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров и т.д.), устранению незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

Подпунктами 13, 19 пункта В Приложения № 4 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003, установлено, что к работам, выполняемым при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период, относятся работы по замене разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений, ремонту и укреплению входных дверей.

По результатам проведенных мероприятий по контролю установлено, что со стороны ООО «ЖРЭУ № 6» не принимаются все возможные меры по поддержанию дома 6 по ул. Огарева в городе Калуге в нормативном санитарном состоянии не исполняются надлежащим образом обязанности, предусмотренные пунктом 1.1., 2.1.1. и 2.1.2. договора управления многоквартирным домом.

Нарушения ООО «ЖРЭУ № 6» допущены вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом – директором ООО «ЖРЭУ № 6» своих должностных обязанностей.

Директором ООО «ЖРЭУ № 6» является Мамаева Ольга Ильинична.

Таким образом, в действиях Мамаевой О.И. усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вина Мамаевой О.И. подтверждается протоколом об административном правонарушении от № 763 от 28.04.2014, актом проверки эксплуатационного состояния объекта № 853 от 18.04.2014, актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 1185 от 18.04.2014.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность.

В 2013 и 2014 году Мамаева О.И. неоднократно была привлечена к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.

На основании изложенного, с учетом имущественного положения Мамаевой О.И. руководствуясь ст. 29.9, ч. 1 ст. 29.10, ст. 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Мамаеву Ольгу Ильиничну;

Зарегистрирована: Калужская область, г. Калуга, ул. Пухова, д. 1, кв. 24;

Место работы: директор ООО «ЖРЭУ № 6»;

Паспорт: серия 29 01 № 197941, выдан 11.07.2001 ОВД Московского округа г. Калуги;

Дата и место рождения: 17.02.1943 в ст. Гастогай, Анапского района, Краснодарского края

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде:

штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) рублей

Заместитель

начальника инспекции

[Подпись]
В.В. Макачук

Настоящее постановление может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу (начальнику государственной жилищной инспекции Калужской области), в вышестоящий орган либо в суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в арбитражный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения ее копии.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

Постановление вступает в законную силу «*05*» _____ 2014 г.

Постановление вступило в законную силу «*05*» _____ 2014 г.


Копия постановления вручена (направлена):

Нарушителю «*05*» _____ 2014 г.

(подпись)

(дата, № квитанции)

Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель – УФК по Калужской области (Государственная жилищная инспекция Калужской области), ИНН 4027064312, КПП 402701001, расчетный счет 40101810500000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, код бюджетной классификации 12811690040040000140, вид платежа: административный штраф, наложенный государственной жилищной инспекцией Калужской области.



А К Т

приемки выполненных работ
от «25» 04 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся: техник (мастер) Аликозов Т.И.
рабочий Шевченко Б.С.
жители д. 6 по ул. Басарева П.И. д/к
№644, старинная к.
составили настоящий акт о том, что в д. февр.
по ул. _____

произведены работы по восстановлению освещения
на ст. /клетке на 9-ом этаже старого муров.
здания. Установлены ст. выключатели на 9-ом этаже
здания. Возобновлено освещение.

Подписи: Техник (мастер) Аликозов Т.И.
Рабочий Шевченко Б.С.
Жители Солтсва О.М.

«ТИПОГРАФ». Тел. 78-81-92

А К Т

приемки выполненных работ
от «5» 05 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся: техник (мастер) Аликозов Т.И.
рабочий Шевченко Б.С.
жители д. 6 по ул. Басарева П.И. д/к
составили настоящий акт о том, что в д. _____
по ул. _____

произведены работы по восстановлению освещения
на ст. /клетке.
освещение возобновлено.

Подписи: Техник (мастер) Аликозов Т.И.
Рабочий Шевченко Б.С.
Жители Бибра П.И.
№9

«ТИПОГРАФ». Тел. 78-81-92

А К Т

приемки выполненных работ

от « 6 » 05 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся: техник (мастер) Александров А.И.
рабочий Шевченко В.С.
жители д. 6 по ул. Басарова Т.И. Курчан.
Светисловская

составили настоящий акт о том, что в д. _____

по ул. _____

произведены работы по ремонту наружного
светильника.

всех работ.

Подписи: Техник (мастер)

Рабочий

Жители

Александров А.И.
Шевченко В.С.
Тимова П.И.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248002, г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, корп. 3, подъезд 3, тел./факс (4842) 500-634

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1104
о назначении административного наказания

«02» июля 2014 года

г. Калуга

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции Калужской области Макаручк Владимир Васильевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях, возбужденного в отношении директора ООО «ЖРЭУ № 6» Мамаевой Ольги Ильиничны, зарегистрированной по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 1, кв. 24,

УСТАНОВИЛ:

В государственную жилищную инспекцию Калужской области поступило обращение гражданина Малышева И.С., проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Огарева, д. 6 по вопросу технического состояния жилого дома.

На основании данного обращения и приказа № 1822 от 02.06.2014 в период с 03.06.2014 г. по 10.06.2014 г. в отношении ООО «ЖРЭУ № 6» была проведена внеплановая выездная проверка.

В ходе проверки установлено, что управление данным домом в соответствии с договором управления № 02-06/09-09 от 30.04.2009 осуществляет ООО «ЖРЭУ № 6».

При проведении проверки наблюдается:

1. Разрушение асфальтового покрытия локальными участками на придомовой территории, что является нарушением п. 3.6.29. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г.;

2. Входная дверь в подъезд № 2 имеет неплотный притвор, что является нарушением п. 4.7.1., п. 4.8.14. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п/п 1 п. 13 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.;

3. Наличие бытового мусора в подвальной помещении дома, что является нарушением п. 4.1.3., п. 4.1.15. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п/п 2 п. 2 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.;

4. Демонтирован тепловой счетчик, что является нарушением п.5.2.24. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п/п 3 п. 18 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.;

5. Отсутствие ковшей -загрузки мусора на мусоропроводном стволе. Отсутствие плотности примыкания загрузочных клапанов мусоропровода, что является нарушением п. 5.9.2., п. 5.9.3. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п/п 1, 4 п. 14 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.;

6. В кабине лифта подъезда № 2 повреждена кнопка 2-го этажа, имеется след горения на левой стене кабины лифта, что является нарушением п. 5.10.1., п. 5.10.2. Правил и норм

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и п/п 2, 4 п. 22 минимального перечня услуг и работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.

Данные нарушения зафиксированы в актах проверки эксплуатационного состояния объекта № 1197 от 03 июня 2014 года и № 1198 от 05 июня 2014 года.

Согласно ч. 3 ст. 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с частью третьей статьи 39 Жилищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.

Подпунктами 1, 3 пункта А Приложения № 4 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003, установлено, что к работам, выполняемым при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов относятся работы по устранению незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров и т.д.), устранению незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

Подпунктом 11 пункта Д Приложения № 4 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г., установлено, что к работам, выполняемым при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов относятся работы по уборке подсобных и вспомогательных помещений.

Подпунктами 13, 19 пункта В Приложения № 4 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003, установлено, что к работам, выполняемым при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период, относятся работы по замене разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений, ремонту и укреплению входных дверей.

По результатам проведенных мероприятий по контролю установлено, что со стороны ООО «ЖРЭУ № 6» не принимаются все возможные меры по поддержанию дома 6 по ул. Огарева в городе Калуге в нормативном санитарном состоянии не исполняются надлежащим образом обязанности, предусмотренные пунктом 1.1., 2.1.1. и 2.1.2. договора управления многоквартирным домом.

Нарушения ООО «ЖРЭУ № 6» допущены вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом – директором ООО «ЖРЭУ № 6» своих должностных обязанностей.

Директором ООО «ЖРЭУ № 6» является Мамаева Ольга Ильинична.

Таким образом, в действиях Мамаевой О.И. усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вина Мамаевой О.И. подтверждается протоколом об административном правонарушении от № 1104 от 23.06.2014, актом проверки эксплуатационного состояния объекта № 1197 от 03.06.2014, актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 1763 от 10.06.2014.


При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность.

В 2013 и 2014 году Мамаева О.И. неоднократно была привлечена к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.

На основании изложенного, с учетом имущественного положения Мамаевой О.И. руководствуясь ст. 29.9, ч. 1 ст. 29.10, ст. 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать
Мамаеву Ольгу Ильиничну;
Зарегистрирована: Калужская область, г. Калуга, ул. Пухова, д. 1, кв. 24;
Место работы: директор ООО «ЖРЭУ № 6»;
Паспорт: серия 29 01 № 197941, выдан 11.07.2001 ОВД Московского округа г. Калуги;
Дата и место рождения: 17.02.1943 в ст. Гастогай, Анапского района, Краснодарского края
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде:

штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) рублей
Заместитель
начальника инспекции  **В.В. Макаρχук**

Настоящее постановление может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу (начальнику государственной жилищной инспекции Калужской области), в вышестоящий орган либо в суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в арбитражный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения ее копии. Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

Постановление вступает в законную силу « 14 » 04 2014 г.

Постановление вступило в законную силу « ___ » _____ 2014 г.

Копия постановления вручена (направлена): _____

Нарушителю « ___ » _____ 2014 г. _____ / _____
(подпись) (дата, № квитанции)

Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель – УФК по Калужской области (Государственная жилищная инспекция Калужской области), ИНН 4027064312, КПП 402701001, расчетный счет 4070181030000010001 в ПРКЦГУ Банка России по Калужской области г. Калуга, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, код бюджетной классификации 12811690040040000140, вид платежа: административный штраф, наложенный государственной жилищной инспекцией Калужской области.

А К Т

приемки выполненных работ

от « 19. июня » 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся: техник (мастер) Родвкеева В Н
рабочий Дворник Качанова С А
жители д. 6 по ул. Огарева

оставили настоящий акт о том, что в д. 6
по ул. Огарева

произведены работы по уборке придомовой территории. Уборка производится дворником ежедневно.

Подписи: Техник (мастер) [подпись] / Родвкеева В Н
Рабочий Дворник Качанова С А
Жители [подпись] / Качанова С А

Собственник кв 54 Двор
Золот

«ТИПОГРАФ». Тел. 78-81-92

А К Т

приемки выполненных работ

от « 19. 06 » 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся: техник (мастер) Фрикодова Т. Ч
рабочий Родвкеева В Н
жители д. 6 по ул. Огарева п.ч. 2 эт

составили настоящий акт о том, что в д. _____
по ул. _____

произведены работы по ремонту кнопки вывоза в радиусе метра на второй этаж

Подписи: Техник (мастер) [подпись] / Фрикодова Т. Ч
Рабочий [подпись] / Родвкеева В Н
Жители кв 54 Двор

Комиссия в составе: Техников Александр №6
Трихогова Л. И. Рабочий № 13.4
Соборенников № № 35, 38, 32, 24, 28, 22, 21, 14
дома №6 по ул. Мухоморова.

Обследовав микропроцессор в доме №6 по
ул. Мухоморова первой надъезд

Установила: В приемных коробах обнаружены
короткие замыкания по проводке кабелей
Соборенников в доме с монтажом при
мом в жилах кабеля вызывая
тем что обрывом пакет кабеля
не проходит, в замкнутых коробах.
В связи с вышеизложенным
Соборенников дома просит не
восстанавливать замкнутые
короба. Трихогова по отечествен
неотности приемных замы
кнутых кабелей микропроцессора
нет.

Вывод комиссии:

Подписи членов комиссии:

Техников Трихогова Л. И. Соборенников
Соборенников № № 35, 38, 32, 24, 28, 22, 21, 14
№ 36

А К Т

приемки выполненных работ

от « 1 » 04 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся: техник (мастер) Александров С.А.
рабочий Шевченко Б.С.
жители д. 6 по ул. Графова кв 88 № 114

составили настоящий акт о том, что в д.

по ул.

произведены работы по проделке, монтаж и проверка
ио электропроводки в квартире (свет
и монтаж ламп накаливания)

Проверено: в кв 88 котраля факт - заны не смог.
в кв 88 по стозку кв. "Бет" 70 кв.м.

Подписи: Техник (мастер)

Рабочий

Жители

кв. 88

Александров С.А.
Шевченко Б.С.

А К Т

приемки выполненных работ

от « 28 » 04 20 11 г.

Мы, нижеподписавшиеся: техник (мастер) Шширков ФВ
рабочий Шештшинов ГА
жители д. 6 по ул. Сарьева

составили настоящий акт о том, что в д. 6
по ул. Сарьева д.н
произведены работы по окраске крыши
после заката после снегопада
в районе шибляковой канализации

Подписи: Техник (мастер) Ф. Шширков ФВ
Рабочий Г. Шештшинов ГА
Жители К.В.В. м.п.

«ТИПОГРАФ». Тел. 78-81-92

А К Т

приемки выполненных работ

от « 28 » 04 20 11 г.

Мы, нижеподписавшиеся: техник (мастер) Шширков ФВ
рабочий Кашапов В.И.
жители д. 6 по ул. Сарьева

составили настоящий акт о том, что в д. 6 - д.н
по ул. Сарьева
произведены работы заделке аварии
на д. ветках в районе
бюджетной трубы

Подписи: Техник (мастер) Ф. Шширков ФВ
Рабочий В.И. Кашапов В.И.
Жители К.В.В. м.п.
трещины по краске

«ТИПОГРАФ». Тел. 78-81-92